

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói dự toán thực hiện tủ điện cho hệ thống điều hòa Khoa Khám bệnh & Điều trị trong ngày (Hành lang sảnh ngồi chờ) năm 2025 của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông : Đinh Thiện Hoà
- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Quản trị
- Số điện thoại : 0917141145

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai - Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá

- Từ 10 giờ 00 ngày 19 tháng 05 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 23 tháng 05 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục đính kèm

- Ghi chú: Nhà thầu cung cấp bản chính hoặc bản scanner từ bản sao công chứng giấy phép kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật .

- Báo giá thể hiện cụ thể : Mức % thuế VAT và số tiền tương ứng, thời gian dự kiến thực hiện, thời gian bảo hành dịch vụ.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, P.HCQT.

TRƯỞNG PHÒNG



Đinh Thiện Hoà

DANH MỤC TỬ ĐIỆN CHI TIẾT

- Dính kèm số 28/ BVND-P.HCQT Ngày 19 tháng 05 năm 2025 về việc dự toán thực hiện tủ điện cho hệ thống điều hòa Khoa Khảo bệnh & Điều trị trong ngày (Hành lang sảnh ngòi chò) năm 2025 của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

- Chất lượng: Mới 100%.

- Thời gian sử dụng còn lại tối thiểu 90% tính từ thời điểm giao hàng.

STT	Nội dung	Thương hiệu	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
I	LẮP ĐẶT ĐIỆN					
1	Tủ điện					
	DB-HVAC-TRETT	Vietnam	Vietnam	Cái	1	
	Ngõ vào					
	MCB 3P 32A 10kA	LS	China	Cái	1	
	Lighting indicate (R.Y,B)	Schneider Electric	China	Cái	3	
	MCB 1P 6A 6kA	Master/tđ	China/tđ	Cái	3	
	Power Meter 3P/5A	Selec/tđ	India	Cái	1	
	MCT 3P-50/5A, CL.1, 1.5VA	Master/tđ	Việt Nam/tđ	Cái	1	
	Ngõ ra					
	MCB 1P 6A 6kA	LS	China	Cái	7	
	Busbar + Enclosure					
	Vỏ tủ 2 lớp cửa đặt trong nhà tole 1.5mm sơn tĩnh điện RAL7035	Điện Đại Lộc	VN	Cái	1	
	DB-HVAC-TI	Vietnam	Vietnam	Cái	1	
	Ngõ vào					
	MCB 3P 16A 10kA	LS	China	Cái	1	
	Lighting indicate (R.Y,B)	Schneider Electric	China	Cái	3	
	MCB 1P 6A 6kA	Master/tđ	China/tđ	Cái	3	
	Power Meter 3P/5A	Selec/tđ	India	Cái	1	

MCT 3P-50/5A, CL.1, 1.5VA	Master/tđ	Việt Nam/tđ	Cái	1	
Ngõ ra					
MCB 1P 6A 6kA	LS	China	Cái	5	
Busbar + Enclosure					
Vỏ tủ 2 lớp cửa đặt trong nhà tole 1.5mm sơn tĩnh điện RAL7035	Điện Đại Lộc	VN	Cái	1	
DB-HVAC-T2	Vietnam	Vietnam	Cái	1	
Ngõ vào					
MCB 3P 16A 10kA	LS	China	Cái	1	
Lighting indicate (R.Y,B)	Schneider Electric	China	Cái	3	
MCB 1P 6A 6kA	Master/tđ	China/tđ	Cái	3	
Power Meter 3P/5A	Selec/tđ	India	Cái	1	
MCT 3P-50/5A, CL.1, 1.5VA	Master/tđ	Việt Nam/tđ	Cái	1	
Ngõ ra					
MCB 1P 6A 6kA	LS	China	Cái	4	
Busbar + Enclosure					
Vỏ tủ 2 lớp cửa đặt trong nhà tole 1.5mm sơn tĩnh điện RAL7035	Điện Đại Lộc	VN	Cái	1	
DB-HVAC-MAI	Vietnam	Vietnam	Cái	1	
Ngõ vào					
MCCB 3P 150A 30kA	LS	Korea	Cái	1	
Lighting indicate (R.Y,B)	Schneider Electric	China	Cái	3	
MCB 1P 6A 6kA	Master/tđ	China/tđ	Cái	3	
Power Meter 3P/5A	Selec/tđ	India	Cái	1	
MCT 3P-150/5A, CL.1, 2.5VA	Master/tđ	Việt Nam/tđ	Cái	1	
Ngõ ra					
MCB 3P 40A 6kA	LS	China	Cái	3	

	MCB 3P 16A 6kA	LS	China	Cái	2	
	Busbar + Enclosure					
	Hệ busbar + Gói Đỡ	TCVN	TCVN	Hệ	1	
	Vỏ tủ 2 lớp cửa đặt trong nhà tole 1.5mm sơn tĩnh điện RAL7035	Điện Đại Lộc	VN	Cái	1	
2	Dây điện					
	Cu/XLPE/PVC 4x35mm ² + 1x25mm ² Cu/PVC (PE)	Cadivi	Vietnam	Mét	70	
3	Máng điện bao gồm phụ kiện (Nối, co, lori,..) 50x50mm tròn gói cho 4 tủ	Vietnam	Vietnam	Mét	35	
4	Vật tư phụ (Thép hình giá đỡ máng điện, tắc kê, tán, bulong, sơn, băng keo, dầu cos D35mm², D25mm²...)	Vietnam	Vietnam	Lô	1	
5	Nhân công làm tủ và đi đường dây điện					